



### ESPECIFICAÇÃO

PEÇA	DESCRIÇÃO
01	2 x MANGUEIRA FLEXIVEL ESPIRALADA $\phi=50\text{mm}$ , 7,3 kg/cm <sup>2</sup> (1 CJ RESERVA)
10	ABRAÇADEIRA METÁLICA, $\phi=50\text{mm}$
13	CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSSÍVEL PARA ÁGUAS RESIDUÁRIAS, H <sub>man</sub> =10m.c.a., P=1/2HP, Q=3,6m <sup>3</sup> /h, $\phi\text{DESC.}=50\text{mm}$
14	CABO PARA SACAR BOMBA, $\phi 3/16"$ L = 10 m
15	CABO ELÉTRICO DE ALIMENTAÇÃO L = 10 m
16	BÓIA DE BOMBA DE NÍVEL
17	BÓIA DE PARTIDA DA BOMBA
18	BÓIA PARA ALARME DE AUMENTO DE NÍVEL (NA )
19	TUBO PEAD $\phi 400\text{mm}$ - ISO 4427, PN8, L = 14 m
20	PAINEL DE COMANDO DAS BOMBAS
21	CURVA 45° $\phi 400\text{mm}$ PEAD DIN 8074, PN6

### NOTAS:

- 01 - TODAS AS COTAS E MEDIDAS SÃO EM METROS E DIÂMETROS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADAS.  
 02 - PARA DETALHES DE CAIXAS E TUBULAÇÕES DE CHORUME VER DESENHO  
 03 - PARA LISTA DE MATERIAIS DE CAIXAS E TUBULAÇÕES DE CHORUME VER DESENHO



CLIENTE: NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.

TÍTULO: SISTEMA DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS - STDR IRANDUBA

LOCAL: RODOVIA MANOEL URBANO, AM 070, KM 21 - GLEBA ARIAÚ - IRANDUBA-AM

ASSUNTO: DETALHES HIDRÁULICOS DA BACIA DE ACÚMULO DE CHORUME E LINHAS DE RECALQUE

REV.: 0

FONTE: RESITEC SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA.

ESCALA: 1:50

RESPONSÁVEL TÉCNICO

*Camila Bueng Tobiezi*  
 CAMILA BUENG TOBIEZI  
 CREA: 5069186616-SP ART: 28027230181123684

*Pedro Luiz Vilela*  
 PEDRO LUIZ VILELA  
 CREA: 0600864920-SP ART: 28027230181167511