

RECEBI O ORIGINAL

Em: 27 / 09 / 2023

all jr



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

LICENÇA DE OPERAÇÃO – L.O. Nº 010/18-04

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a

INTERESSADO: CIGAS - Companhia de Gás do Amazonas.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Av. Torquato Tapajós, nº 6.100, Flores, Manaus-AM

CNPJ/CPF: 00.624.964/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.103.203-9

FONE: (92) 3303-5583

FAX:

REGISTRO NO IPAAM: 1012.3217

PROCESSO Nº: 008337/2023-17

ATIVIDADE: Estação de Tratamento de Efluente Doméstico

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE: Av. Torquato Tapajós, nº 6.100, Flores, Manaus-AM.

FINALIDADE: Autorizar a operação de um Sistema de Tratamento de Efluentes Doméstico/Sanitário – ETE CIGÁS – Companhia de Gás do Amazonas.

POTENCIAL POLUIDOR/DEGRADADOR: Grande

PORTE: Pequeno

PRAZO DE VALIDADE DESTA LICENÇA: 02 ANOS.

Atenção:

- Esta licença é composta de 10 restrições e/ou condições constantes no verso, cujo não cumprimento/atendimento sujeitará a sua invalidação e/ou as penalidades previstas em normas.
- Esta licença não comprova nem substitui o documento de propriedade, de posse ou de domínio do imóvel.
- Esta licença deve permanecer na localização da atividade e exposta de forma visível (frente e verso).

Manaus-AM,

27 SET 2023

Rosa Mariette Oliveira Geissler
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente

RESTRICÇÕES E/OU CONDIÇÕES DE VALIDADE DESTA LICENÇA– L.O. Nº 010/18-04

1. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesma, só terá validade quando publicada Diário Oficial do Estado, periódico regional local ou local de grande circulação, em meio eletrônico de comunicação mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme art.24, da Lei nº.3.785 de 24 de julho de 2012;
2. A solicitação da renovação da Licença Ambiental deverá ser requerida num prazo mínimo de **120 dias**, antes do vencimento, conforme art.23, da Lei nº.3.785 de 24 de julho de 2012;
3. A presente Licença está sendo concedida com base nas informações constantes no **processo nº. 008337/2023-17**.
4. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissão da Licença implicará na sua automática invalidação, devendo ser solicitada nova Licença, com ônus para o interessado.
5. Esta Licença é válida apenas para a localização, atividade e finalidade constante na mesma, devendo o interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer um destes itens.
6. Esta Licença não dispensa e nem substitui nenhum documento exigido pela Legislação Federal, Estadual e Municipal
7. Apresentar semestralmente o certificado de destinação final do resíduo (lodo) proveniente da manutenção da ETE, por empresa cadastrada neste IPAAM.
8. Executar o monitoramento bimestral e apresentar semestralmente as análises físico-químicas e bacteriológicas do efluente, coletadas na entrada e saída da ETE, realizadas por laboratório credenciado neste IPAAM, de acordo com a legislação vigente (Resolução CONAMA nº 430/2011). Todas as análises devem estar acompanhadas de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou equivalente, de profissional/empresa habilitado(a) e credenciado(a) neste IPAAM. 8. Enviar a este OEMA, **em 15 dias**, relatório contendo fotos datadas e georreferenciadas e link de vídeo datado e georreferenciado das etapas de pré-tratamento (caixa de gordura e gradeamento), recalque através de bomba elevatória instalada no poço de sucção, reator anaeróbio de fluxo ascendente, tanque de aeração, desinfecção por raios ultravioletas e destinação final.
9. **Enviar a este OEMA, em 180 dias**, Carta de aprovação do projeto hidrossanitário, por parte da concessionária de água e esgoto, acompanhado das peças gráficas (plantas) aprovadas, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica do responsável técnico.
10. **Enviar a este OEMA, em 30 dias**, Relatório de Controle Ambiental – RCA, das atividades desenvolvidas durante a vigência da L.O. Nº 010/18-03, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica do responsável técnico.